



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
г. ВЛАДИВОСТОКА
г. Владивосток ул. Героев Тихоокеанцев, 3
Тел: (423)260-63-57
Email: ond-pervomay_vld@mchs25.ru
от "23" августа 2016 г. № ~~43~~3-19-16

МБДОУ «Детский сад № 165
комбинированного вида
г. Владивостока»
г. Владивосток, ул. Полярная, 8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

"23" августа 2016 г.

г. Владивосток ул. Героев Тихоокеанцев, 3
(место рассмотрения)

Я, государственный инспектор Первомайского района по пожарному надзору

(должность, звание фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

капитан внутренней службы Нянько Денис Олегович

Рассмотрев постановление № 253 от "23" августа 2016 г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы на должностное лицо:

Козлова Лилия Викторовна

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную) по адресу г. Владивосток, ул. Полярная, 8

(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

"22" августа 2016 г.. в «13» час «00» мин в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида г. Владивостока»

расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Полярная, 8

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возгорания пожара - краткая характеристика объекта назначения, этажность,

нарушены требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности": «Правилами противопожарного режима», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151.

а именно

Наружная пожарная лестница не соответствует нормативным требованиям ППР п. 24

Отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта ППР п.61

Двери кладовых не имеют требуемый предел огнестойкости не менее EI 30. МДС 21-1-98 раз.3 п.4.1

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1, 3

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.23.34.; 29.13. КОАП РФ

Указываются номера статей и Законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо обеспечить устранение вышеуказанных нарушений. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановления)

Нянько Д. О.
(фамилия, и., о.)

Представление получил "23" августа 2016 г.

Дата, должность подпись

(Козлова Л. В.)

ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)