

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка-детский сад № 165 г. Владивостока»

Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
(Предписание № 230/1/1 от 22.08.2016г.)

№ пп	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4
1.	Наружная пожарная лестница не соответствует нормативным требованиям	ПП п. 24	ходатайство на управление образованием
2.	Отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта	ППР п. 61	выполнено
3.	Двери кладовых не имеют требуемый предел	МДС 21-1-98 раз. 3 п. 4.1	ходатайство на управление образованием

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 165»

