

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района г. Владивостока  
Г. Владивосток ул. Г. Тихоокеанцев, 3, тел: 260-63-56, 260-63-57, 260-63-59, e-mail: ond-pervomay\_vld@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ № 63/1/1

### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка-детский сад №165 г. Владивостока» в лице заведующей Козловой Лилии Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 20 сентября 2017 года № 63 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» 26.09.2017 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Первомайского района г. Владивостока по пожарному надзору Нянько Денис Олегович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

, г. Владивосток, ул. Полярная 8

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Козловой Л. В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|---|--|
| 1.    | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   |
| 1     | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц (ограждений на крышах (покрытиях)) в исправном состоянии. | Правила противопожарного режима в РФ : п. 24   | 01.08.2018  |  |
| 2     | Двери кладовых для хранения горючих материалов не имеют предел огнестойкости не менее EI 30. МДС 21-1-98 раз.3 п.4.1                                   | Правила противопожарного режима в РФ   | 01.08.2018  |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке

установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.  
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.  
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пермского района г. Вадувоосток по пожарному надзору  
Нянько Денис Олегович  
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
" 26 " 08 2018 г.

М.П. (подпись)  


Предписание для исполнения получено:

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

«26» сентября 2017г.

г. Владивосток (место составления протокола)

Государственный инспектор Первомайского района г. Владивостока по пожарному надзору

(должность государственного инспектора ПН, фамилия, имя, отчество)

Нянько Денис Олегович

Уководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" составили настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №165 г. Владивостока»

2. Юридический адрес, тел: г. Владивосток ул. Полярная, 8.

3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1022501806040, 2537043154

4. При составлении протокола присутствовали законный представитель: Козлова Лилия Викторовна проживающий (-ая) по адресу: г. Владивосток ул. Черемуховая, 16-16

5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:

Распоряжение администрации г. Владивостока 480-рк от 02.07.2003 г

5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:

Паспорт 0503572392 Первомайским РУВД г. Владивостока 24.06.2003

7. Привлекался ли в течение года к административной ответственности:

Не привлекался

(привлекался/не привлекался, когда, каким органом наложено наказание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер наказания (наказание))

6.09.2017 в 10 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), расположении (-ых) по адресу: г. Владивосток, ул. Полярная 8

(место совершения)

выполнено в установленном законом порядке, осуществление органа, осуществляющего государственные пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, а именно:

предписана по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 230/1/1 от 2.08.2016, согласно которого не устранены следующие нарушения:

На объекте зашита двукратная организация не обеспечит содержание наружных пожарных лестниц

содержащийся на крышах (покрытиях)) в исправном состоянии. Проведена противопожарного режима в РФ : п. 4.1.

Лестницы кладовых для хранения горючих материалов не имеют предел огнестойкости не менее EI 30. МПС 21-98 раз.3 п.4.1 Проведена противопожарного режима в РФ.

ем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства потерпевшего)

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)

(подпись потерпевшего)

Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 17, 17.9, 25.1, 25.3, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 45 и 51 Конституции РФ:

“ 27 ” 09 20 14 г.

*[Signature]*  
(подпись, и. о. лица, на которое составлен протокол)  
Козырева М.А.  
фамилия, и. о. лица, на которое составлен протокол)

Административное дело будет передано в:

мировой суд участок № 10 Первомайского района г. Владивостока по ул. Ватульская, 15

(время и место рассмотрения административного дела или наименование суда (султы), которому будут переданы материалы для рассмотрения)

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:

“ 27 ” 09 20 14 г.

*[Signature]*  
(подпись, и. о. лица, на которое составлен протокол)  
Козырева М.А.  
фамилия, и. о. лица, на которое составлен протокол)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:

*[Signature]*  
Козырева М.А.

“ ” 20 14 г.

*[Signature]*  
(подпись, и. о. лица, на которое составлен протокол)

Протокол составили:

“ 26 ” 09 20 14 г.

*[Signature]*  
(подпись, и. о. должностного лица, составившего протокол)  
Нянько Д.О.  
фамилия, и. о. должностного лица, составившего протокол)

Копию протокола получили: “ 27 ” 09 20 14 г.

*[Signature]*  
(подпись, и. о. лица, на которое составлен протокол)